

GERHARD BACHMANN

4005 MEERBUSCH 3,
Taubenacker 6 · Tel. (02150) 3705

Stadtverwaltung
- Untere Bauaufsichtsbehörde -
Gonellastr. 32-34

4005 Meerbusch 3

12. August 1980

Aktenzeichen: 63/III - 501/79
Mängelmitteilung vom 15.07.80


Sehr geehrter Herr Röhrig,

die grundrißlichen Änderungen im Kellergeschoß sind in den
beiliegenden Bauzeichnungen nachgetragen.

Die Öffnung zu dem neugeschaffenen Kellerraum wurde auf 2 m ver-
breitert. Um die Standsicherheit des Gebäudes ausreichend zu ge-
währleisten, wurde diese Öffnung mit 2 Trägern IPB 100 überdeckt.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und verbleibe

mit freundlichen Grüßen



Anlage:
2 Bauzeichnungen