



Fundamente unter
den Garagenwänden
b/d = 35/40 cm

In statischer Hinsicht geprüft in
Verbindung mit Bauschein Nr. 094/67
Kempen-Nrhe, den 09. April 1968
Prüfstelle des Landkreises Kempen-Krefeld
Der Oberkreisdirektor
als untere Bauaufsichtsbehörde
I. A.:
Kreisoberbauamtmann (Waller)
Kreisoberbauinspektor (Waller)

Fundamentabmessungen gelten für Fein- bis Mittelsand
bzw. steifen bis halbfesten bindigen Boden.
max $\sigma_{\text{vorh}} = 1,80 \text{ kg/cm}^2$. Fundamentabtreppungen unter
~ 30-35°. Frostfrei gründen!

Fundamente
Übersicht M. = 1:50
zum 1. Nachtrag 539