

Landkreis Kempen-Krefeld
Der Oberkreisdirektor
Abteilung 65
Prüfstelle für Baustatik

4152 Kempen/N, rhein, den 4.4.1968
Verwaltungsgebäude:
Burgring 73
Telefon 20.340.....

P r ü f b e r i c h t zu Bauschein Nr.: **894/67**

1. Bauherr: **Dr. D.I. Rogge, Oedekoven, Waldstraße 16**
2. Bauvorhaben: **Neubau eines Wohnhauses mit PKW-Garage**
3. Baustelle: **Langst-Kierst, Am Oberbach**
4. Architekt: **H.W. Tamms, Düsseldorf**
5. Aufsteller: **Dipl.Ing. Jürgen Büscher, D'dorf+Oberkassel**
6. Umfang der Berechnung: **28 Seiten Nachtrag und 3 Positionspläne**
7. Die vorliegende Festigkeitsberechnung ist **nicht** vollständig
Nachzureichen sind: **die Bewehrungspläne und der Nachweis der
Dachkonstruktion in 3-facher Ausfertigung**
8. Wärmeschutz:
9. Schallschutz:
10. Brandschutz:

Verlangte Ausführung der Decken nach § 34 BauO NW:

Keine Anforderung: Geschoßdecken in Einfamilienhäuser

Feuerhemmend: Geschoßd.ein- und zwei-gesch.Gebäude
mit Grundfläche kl 500 m²

Feuerhemmend aus
nicht brennbaren
Stoffen: Kellerdecken in Einfamh.
zwei-gesch.Gebäude mit Grundfläche gr.
500 m²

Geschoßd. in drei-und vier-gesch.Ge-
bäuden

Feuerbeständig: Decken über Heizungskeller in Einfamh.
mit Wärmebedarf 40 000 Kcal

Kellerdecken aller Gebäuden(außer Einf.)

Geschoßdecken für Bauten mit mehr als
vier Vollgeschossen

Besondere Forderungen des Brandschutz-
ingenieurs bleiben unberührt.