

4330/64

JOHANNES DEIMEL · ARCHITEKT
DÜSSELDORF · OBERKASSEL · BELSENSTRASSE 11
RUF 53125 · DEUTSCHE BANK AG, D'DORF · OBERKASSEL, KONTO 14969

20.11.1964

An das Amt
Lank-Latum
-Der Amtsdirektor-
Abt. Bauamt
Lank-Latum

Bauaufsichtlich geprüft

Anlage zum Bauschein-Nr. 4330/64
Kempen-N'rh., den 14.7.1965

Dege
(Dege)
Bauingenieur BAT

Bauvorhaben: Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage in
Ilverich, Flur 3 / Parz. 673 / -Kempen/Kröfeld-

Bauherr: Herr Dir. Franz Klein, Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Str. 44

WISENBERG

Bauantrag für den Einbau eines Heizöllagertankes zu oben gen.
Bauvorhaben.

Im Auftrage meines Bauherrn überreiche ich hiermit die
erforderlichen Unterlagen, die zu diesem Bauantrag noch
benötigt werden und bitte um gefällige Bearbeitung.

Erläuterung:

Das Einfamilienwohnhaus erhält eine Warmwasser-Zentralhei-
zung mit Ölfeuerungsanlage.

Kessel: Buderus/Ölkessel/P30/ 38.000,-Kcal/h .

Brenner: Pohle Reydt.

Tank: Boden 6 mm, Wandungen 5mm stark, / Fa. Krieger /

Heizkeller: Er erhält eine 20 cm hohe Wannenausbildung
mittels Spezialpuzzle u. Spezialanstrich.

Tankraum: Er erhält die Wannenausbildung wie vor, jedoch
112 cm hoch; ab dieser Höhe ist der Einstieg zum
Tankraum angeordnet.

Türen: Sie sind feuerhemmend und selbstschließend in
Stahlausführung vorgesehen.

Alles weitere ist aus beigefügten Unterlagen zu ersehen.

Anl. Bl. 6 und Lageplan-Bl. 7- /3-fach

Düsseldorf, 20. November 1964 ,

Der Architekt:

JOHANNES DEIMEL
ARCHITEKT
DÜSSELDORF · OBERKASSEL
BELSENSTR. 11 · RUF 53125

J. Deimel
(Johannes Deimel)

